

2021/8/31

会員各位

一般社団法人関西 ガラス外装クリーニング協会  
報告者: 中山 勝行

会員  非会員  不明

## 災害報告

発生日時	2021年 8月 24日 <input checked="" type="radio"/> 午前 <input type="radio"/> 午後 11時 30分頃
発生場所	広島 都府 <input checked="" type="radio"/> 道 <input type="radio"/> 県 広島 <input checked="" type="radio"/> 市 <input type="radio"/> 区 <input type="radio"/> 町 <input type="radio"/> 村
被災程度	死亡 名 重傷 名 その他 1名 軽傷1名
被災者	年齢 30代 <input checked="" type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性 経験年数 不明
作業内容	<input checked="" type="radio"/> 窓ガラスクリーニング <input type="radio"/> その他( )
作業方法	ブランコ <input checked="" type="radio"/> ゴンドラ <input type="radio"/> 乗り出し 伸縮はしご
	移動式組立足場 <input type="radio"/> その他( )
災害発生状況 他( 現在確認できている情報 )	
<p>午前11時半ごろ、広島市南区松原町にある53階建ての高層ビルで、清掃作業中のゴンドラが25階付近で風にあおられ回転し停止宙吊りとなり、消防が出動しました。搭乗していた清掃作業員 2名は、無事救助されています。(ネットニュースより) (会員企業からの情報)</p> <p>当時、風が強く吹いていた状況であったが、連日の雨の影響で工期が遅れていたこともあり作業を行った模様。ビル管理会社からの情報によると、ゴンドラ設備に振り留めピンが常備されていたが、使用していなかった。</p>	
<p>◇この災害について関係する法令</p> <p>関係法令: 労働安全衛生規則(悪天候時の作業禁止) 第522条</p> <p>内容: 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。* 悪天候の基準例(昭和46年4月15日基発第309号) 強風…10分間の平均風速が毎秒10m以上(暴風は瞬間風速が毎秒30mを超える風)</p>	

【速報連絡体制】 ①協会(報告者) → ②連合会事務局・安全技術教育委員長 →  
→ ③各協会事務局 → ④各協会会員

◎災害速報は災害の内容・原因等を会員に報じて情報共有し、再発の防止につなげることを目的としています