

安全パトロール報告書

日 時	令和 6年 7月 31日 午前 10時 00分頃
場 所	神戸市
作業内容	ロープ作業
会員区分	非会員

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり
② メインロープの強度等の認識確認	あり
③ 調査及び記録表の確認	あり
④ 作業計画書の確認	未確認
⑤ 作業指揮者の確認	未確認
⑥ 墜落制止用器具の使用確認	あり
⑦ 保護帽の確認	あり
⑧ 作業開始前点検の確認	あり
⑨ 特別教育の受講確認	あり
⑩ 用具落下防止の確認	あり
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり
⑬ ロープ養生の確認	あり
⑭ 下降器の種類	未確認
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ

指導・内容 安全な作業でした。



